



CORTILE COMUNE



LOCALE	Sup utile	NOTE
ZONA EVENTI	464,1mq	Zona da dotare di VMC ventilazione meccanica controllata
LABORATORIO	17,89mq	Zona da dotare di VMC ventilazione meccanica controllata
MAGAZZINO	7,15mq	Zona da dotare di aspirazione forzata pari ad almeno 5VdV/ora
SPOGLIATOIO DONNE	7,46mq	Zona da dotare di aspirazione forzata pari ad almeno 5VdV/ora
SPOGLIATOIO UOMINI	5,18mq	Zona da dotare di aspirazione forzata pari ad almeno 5VdV/ora
BAGNI DISABILI	8,30mq	Zona da dotare di aspirazione forzata pari ad almeno 12VdV/ora
BAGNI PER IL PERSONALE		Zona da dotare di aspirazione forzata pari ad almeno 12VdV/ora
BAGNI PER IL PUBBLICO		Zona da dotare di aspirazione forzata pari ad almeno 12VdV/ora

PROSPETTO



tipo lavoro	STUDIO TECNICO
SOA produttrice	STUDIO TECNICO
CONTRAENTE	STUDIO TECNICO
INDIRIZZO	STUDIO TECNICO
VIA	STUDIO TECNICO
COMITENTE	STUDIO TECNICO
EVOLUTION SRL	STUDIO TECNICO

STUDIO TECNICO	1	1:100
PIANTE PIANOT		
STATO DI PROGETTO		
FOGLIO 383	Mappe 98 - 02	